



LEISTUNGSERKLÄRUNG DECLARATION OF PERFORMANCE

n°13.1 (n°13 rev.1)

Vorschriften / *regulations* UE 305/2011 UE 157/2014 UE 574/2014
regulation 2020 N°1359 of the Construction Products (EU exit) Regulation 2020 (UK only)

Ausgestellt von / <i>Issued by</i>  via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 Camposampiero PD Italia	Mitglied der Gruppe / <i>Belongs to the holding</i>  Stålhögavägen 115 26982 Båstad Sweden
---	---


1) Eindeutiger Produktidentifikationscode / <i>Single identification code of the product-type</i> <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">WXH</div>

2) Verwendungszweck / <i>Intended use</i> Runde Entrauchungsklappen für Einzelabschnitt, Leckagebewertung (1500Pa) <i>Circular single compartment smoke control dampers leakage rated (1500Pa)</i>
--

3) Hersteller / <i>Manufacturer</i> MP3 srl via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 Camposampiero PD Italia
--

5) System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / <i>Verification system of the constancy of performance</i> System 1 / <i>System 1</i>

6a) Bescheinigung über die Beständigkeit der Leistung / <i>certificate of constancy of performance</i> Efectis France (Notifizierte Stelle Nr. 1812) hat nach System 1 gemäß EN 12101-8 durchgeführt: I) die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen (einschließlich Stichproben), II) eine Erstinspektion des Herstellungsbetriebs und der werkseigenen Produktionskontrolle, III) eine ständige Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle. und hat das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1812-CPR-1189 ausgestellt <i>Efectis France (Notified Body Identification N° 1812) has carried out according to system 1 as per EN 12101-8:</i> I) <i>the determination of the product-type on the basis of tests of type (including sampling),</i> II) <i>an initial inspection of the production factory and of the factory production control,</i> III) <i>a permanent surveillance, assessment and evaluation of the factory production control.</i> and has issued certificate of constancy of performance n° 1812-CPR-1189 Efectis UK/Irland (Zugelassene Stelle Nr. 2822) hat die Leistungsbeständigkeitserklärung Nr. 2822-UKCA-CPR-0037 ausgestellt. <i>Efectis UK/Ireland (Approved Body Identification N° 2822) has issued certificate of constancy of performance n° 2822-UKCA-CPR-0037</i>
--

7) Leistungen / performance																
LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARED PERFORMANCE																
Erklärt von / Declared by																
MP3 srl via Giorgio La Pira n° 9A/B 35012 Camposampiero PD Italia												N° 1812 - CPR - 1189 - 2017				n° 2822-UKCA-CPR-0037
EN 12101-8 : 2011																
Runde Einzelabschnitt-Entrauchungslappen mit Leckagebewertung (1500Pa) Serie WXH <i>Circular single compartment smoke control dampers leakage rated (1500Pa) WXH series</i>																
NOMINALE AKTIVIERUNGSBEDINGUNGEN / EMPFINDLICHKEIT EN 1366-10 <i>NOMINAL ACTIVATION CONDITIONS / SENSITIVITY EN 1366-10</i> Schließen/Öffnen während der Prüfung zum richtigen Zeitpunkt und in der zulässigen Zeit <i>Closure/opening during test at correct time and in allowable time</i>				AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG BESTANDEN <i>AUTOMATIC ACTIVATION PASSED</i>												
ANSPRECHVERZÖGERUNG/ SCHLIESSZEIT EN 1366-10 <i>RESPONSE DELAY / CLOSURE TIME EN 1366-10</i>				AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG BESTANDEN <i>AUTOMATIC ACTIVATION PASSED</i>												
BETRIEBSSICHERHEIT EN 1366-10 <i>OPERATIONAL RELIABILITY EN 1366-10</i>				10000 DURCHGEFÜHRTE ÖFFNEN/SCHLIESSEN <i>10000 OPERATIONS PASSED</i>												
FEUERWIDERSTANDSFÄHIGKEIT EN 1366-10 <i>FIRE RESISTANCE EN 1366-10</i> - Raumabschluss E - Rauchdichtheit S - Smoke leakage S - Mechanische Formstabilität (unter E) - Mechanical stability (under E) - Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) - Maintenance of cross section (under E)				Legende Legend												
				E	I	t	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	Betriebs- Druck Operating Pressure	C	MA AA	single/multi single/multi
				E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	MA	single
E ₆₀₀	-	120	V _{ed}	H _{od}	i	↔	o	S	1500	10000	AA	single				
DAUERHAFTIGKEIT EN 12101-8 <i>DURABILITY EN 12101-8</i>		Ansprechverzögerung <i>Of response delay</i>		ERFÜLLT <i>PASSED</i>		Betriebssicherheit <i>of operational reliability</i>				ERFÜLLT <i>PASSED</i>						
TEST ZUR SALZSPRÜHNebelbelastung EN 60068-2-52 <i>SALT SPRAY EXPOSURE TEST EN 60068-2-52</i>				SCHWEREGRAD 2 ENTSPRECHEND <i>SEVERITY CLASS 2 CONFORM</i>												
9) D / Declaration																
Die Leistungen des unter Nummer 1 genannten Produkts entsprechenden unter Nummer 7 erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Nummer 3 genannten Herstellers erstellt. <i>The performance of the product referred to in point 1 are in conformity with the declared performances declared under point 7</i> <i>This declaration of performances is established under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</i>																

Camposampiero 01/10/2022

MP3 SRL
Nicola Zanon
