



Declaration of Performance DoP – Leistungserklärung No. 1391-CPR-2021/0042

1. Eindeutiger Zertifizierungscode des Produkttyps	SDR-S
2. Verwendungszweck	Entrauchungsklappen, die für Entrauchungsleitungen in Einzelabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C verwendet werden
3. Hersteller	Lindab Group - Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID 26718405
5. System zur Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a. Harmonisierte Norm	EN 12101-8:2011
6a. Notifizierte Stelle	Notified body No. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
6b. Ausgangsdokumente der notifizierten Stelle	1391-CPR-2021/0042 – Zertifizierte Leistungsbeständigkeit
7. Erklärte Leistungen	Tabelle 1.

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Technische Spezifikationen Norm in EN 12101-8	Ergebnisse	Bewertung der Konformität
Nennbedingungen der Aktivierung / Ansprechempfindlichkeit	cl. 4.2.1.3	Schließen/Öffnen während der Prüfung zum richtigen Zeitpunkt	Erfüllt
Ansprechverzögerung	cl. 4.2.1.4	< 60 s/ AA	Erfüllt
Betriebssicherheit	cl. 4.4.2.2	C ₃₀₀	Erfüllt
Feuerwiderstand - Raumabschluss	cl. 4.1.1 a)	E ₆₀₀ 90 < 360 m ³ /(h.m ²)	Erfüllt
Feuerwiderstand - Wärmedämmung	cl. 4.1.1 b)	Keine Anforderung.	-
Rauchdichtheit	cl. 4.1.1 c)	E ₆₀₀ 90 S1000 < 200 m ³ /(h.m ²)	Erfüllt
Mechanische Stabilität	cl. 4.1.1 d)	90 min	Erfüllt
Aufrechterhaltung des Querschnitts	cl. 4.1.1 e)	90 min	Erfüllt
Feuerwiderstand – Hohe Betriebstemperatur	cl. 4.1.1 f) 4.3.1	NPD – Keine Anforderung	NPD – Keine Leistung festgestellt
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung	cl. 4.4.2.1	< 60 s	Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Betriebsicherheit	cl. 4.4.2.2	C ₃₀₀ < 120 S	Erfüllt

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Authorised person:
Greger Juhlin
Strategic Program Manager
2024-04-23 Grevie, Sweden